

VENTILATION I DIT LEJEMÅL PÅ KAMELIA HUS

Ventilationen i dit lejemål kører det, der kaldes for "grundventilation". Det vil sige, at det kører lige så stille døgnet rundt. Luftmængden der bruges, øges kun når dit emfang/ emhætte benyttes.

Når du så benytter dit emfang/ emhætte, så SKAL ventilerne i dine vinduer være åbne – ellers dannes der forkert tryk i lejligheden og maskinen vil skulle arbejde hårdere for at følge med. Dette kan medføre mindre "rumlen", der for nogen, kan opleves som støj.

Ventilerne i vinduerne ser således ud:



De er placeret i toppen af vinduet. Og der bør være 2 pr. lejemål. (hvis ikke, kontakt da H.P. Ejendomsservice, der så formidler videre til entreprenør)

Ventilen er en klik-ventil, som åbnes ved at trykke på enderne af den. Den kan både stå helt åben eller delvist åben. Ved brug af emfang/ emhætte skal den være helt åben, men ved almindelig udluftning og færden i lejemål, så kan den fint være lukket eller halvt åben.

Typen af emfang/ emhætte er ens for hele ejendommen og er gennemtestet af leverandør og alle enheder kører efter fastlagt diagram.

Oplever du alligevel problemer skal du naturligvis kontakte H. P. Ejendomsservice som altid.

Med Venlig Hilsen

DEAS A/S

